

CHECKLISTE

„Notwendige Sicherheitsvorkehrungen im brandgefährdeten Bereich“



Die folgende Checkliste für die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen bei Feuer- und Heißarbeiten wurde in der TRVB 104 für die Risikoabschätzung der geplanten Tätigkeiten als Anhang 3 festgehalten.

VERSION 1.0

Vorkehrungen	Kontrolle
Kontaktaufnahme mit dem Arbeitsstättenverantwortlichen und Anmeldung der geplanten Feuer- und Heißarbeiten	<input type="checkbox"/>
Schutzkleidung verwenden	<input type="checkbox"/>
Arbeitsmittel auf einwandfreie Funktion und sicheren Standort prüfen	<input type="checkbox"/>
Umgebung säubern, Staubfreiheit herstellen	<input type="checkbox"/>
Brennbare Verkleidungen entfernen	<input type="checkbox"/>
Brennbares Material entfernen	<input type="checkbox"/>
Nicht entfernbare brennbare Stoffe mit geeigneter Plane abdichten	<input type="checkbox"/>
Hohlräume, Spalten, Fugen, Ritzen abdichten	<input type="checkbox"/>
Gefahr durch Wärmefortleitung prüfen	<input type="checkbox"/>
Durchbrüche dicht abdecken (z. B. Brandschutzpölster, Steinwolle...)	<input type="checkbox"/>
Kanal/Schacht ausräumen und säubern	<input type="checkbox"/>
Nasshalten brennbarer Gegenstände	<input type="checkbox"/>
Wassergefüllten Kübel bereitstellen	<input type="checkbox"/>
Tragbare Feuerlöscher bereitstellen	<input type="checkbox"/>
Löschdecken bereitstellen	<input type="checkbox"/>
C- oder D-Schlauch mit Strahlrohr betriebsbereit auslegen	<input type="checkbox"/>
Schaumdecke auflegen	<input type="checkbox"/>
Automatische Brandmelder im Arbeitsbereich abschalten lassen	<input type="checkbox"/>
Weitere Maßnahmen	<input type="checkbox"/>